


# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části – odbor správy majetku a investic

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Dotaz č.5 k veřejné zakázce malého rozsahu

## „ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken“

Dotaz zaslán : 8.října 2012

Text dotazu: „Chceme vědět materiál a hloubku požadovaných parapetů.“

Odpověď na dotaz č. 5: *Podle textu Výzvy, čl. 3. - cituji: „Parapety a žaluzie budou stejného typu a provedení, jako v případě ostatních již vyměněných oken v budovách školy.“ Tuto větu upřesňujeme takto:*

a) okna ze seznamu v položce nová budova II.patro s výjimkou okna na WC chlapci a okna na schodišti mezi I.a II. patrem – venkovní parapet se nemění, zůstává původní již instalovaný plechový (průběžný a společný i pro vedlejší již vyměněná okna), vnitřní běžný plastový o šířce max. 20 cm, nahradí stávající dlaždice.

b) okno WC chlapci a okno na schodišti mezi I. a II. patrem – venkovní parapety zinkotitan, šíře max.40 cm, vnitřní – pouze zednické zapravení.

c) vnitřní okno kabinet Kočová – bez parapetů, pouze zednické zapravení, okno v provedení „jednosklo, pevné neotvírací“.

d) okno I.patro – školník B205 – venkovní parapet zinkotitan šíře max. 40 cm, vnitřní parapet plastový šířka minim. 30 cm.

e) okno přízemí – WC chlapci – vnitřní parapet pouze zednické zapravení, venkovní zinkotitan šířka max. 30 cm.

f) okna špaletová ve staré budově – venkovní parapet zinkotitan min. 40 cm, vnitřní parapet plastový, šířka min. 30cm.

K výše uvedenému konstatuji, že pro stanovení finální podoby a rozměrů parapetů platí obdobně ustanovení čl.3 Výzvy – „Zaměření oken pro výrobu provede vybraný dodavatel na místě realizace“, tj. vybraný dodavatel stejným způsobem provede zaměření i parapetů před výrobou a instalací sám.

V Praze dne 9.10.2012

MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Odbor správy majetku a investic  
Libušská 35, 142 00 Praha 4  
71

Ing. Ivo Pujman  
Vedoucí OSMI ÚMČ Praha - Libuš

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2012  
Sejmuto dne: 25. 10. 2012

Bankovní spojení:  
ČS Praha 4  
č.ú. 2000691349/0800  
IČO 00231142  
DIČ CZ 00231142

tel.:261 711 380  
244 471 876  
244 471 884  
fax.:241 727 864

www.praha-libus.cz  
sprava.majetku@praha-libus.cz

pracoviště: K Lukám 664, 142 00 Praha 4