



Číslo přejímky :

Číslo pracovního poukazu:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ V SOULADU S TPG

Typ zařízení :	<i>plynovod</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>RS</i> <input type="checkbox"/>	<i>regulátor</i> <input type="checkbox"/>
	<i>přípojka</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>PKO</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tlakový stupeň	NTL <input type="checkbox"/>	STL 1 bar <input type="checkbox"/>
	STL 3 bar <input checked="" type="checkbox"/>	VTL <input type="checkbox"/>

Název stavby:	STL plynovod PE dn110 a 1ks přípojky PE dn32 – pro budovu HZS Libuš		
Nový STL plynovod PE dn110 vede od budoucího napojení na stávající STL OC DN200 v křižovatce ulic Hoštická a K Mejtě, uložený v ul. Hoštická parc. č. 932/4 k.ú. Písnice. Je ukončení zátkou za přípojkou PE dn32 vyvedenou do zděného kiosku na hranici parc.č. 960,k.ú. Libuš určenou pro budovu HZS Libuš.			
Plynovodní řad:	PE100RC 110 x 6,3	119,6 m	
Plynovodní přípojka:	PE100RC opláštěná 32 x 3,0	5,1 m	
Armatury:	1 ks KK DN25		

Seznam předaných dokladů : příloha č.1
Popis stavby (technické hodnoty) výpis materiálů z geo. zaměření : příloha č.2

Rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVY/28029-R/2011/Ks,Ni, ÚMČ Praha12	
Smlouva o přeložce PZ:	
Smlouva o provozování :	813/2018/OSDS
ze dne:	
Vyžadován souhlas s napojením:	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Smlouva o spolupráci :	358/2017/OOBCH
Kolaudace(doklad o povolení k užívání) :	

Datum zahájení prací :	3/2018
Datum ukončení prací :	6/2018
Záruční doba (konečné datum) :	4.7.2023

Investor :	MČ Praha-Libuš IČO00231142
Provozovatel :	Pražská plynárenská, a.s.
Zhotovitel :	RISL s.r.o.
Odpovědný stavbyvedoucí :	Daniel Roztočil
Technik PPD, a.s. :	Jaroslav Vnuk
Technik investora :	Šárka Pichová
Projektant :	Ing. Martin Závodný


Odchytky od schváleného projektu : Posunutí místa napojení na OC DN200 o cca 2m z důvodu prostorov

Soupis nedodělků: není napojeno na provozovaný řad - propoj 11.7.2018

Vyjádření účastníků řízení : Dnešního dne za podmínek sepsaných v tomto zápise a jeho přílohách, předává zhotovitel společnost RISL s.r.o. dokončené dílo stavebníkovi Městská část Praha-Libuš, který toto dílo přejímá. Provozovatel Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., osvědčuje technický stav a dílo provozuje dnem napuštění na základě smlouvy o provozování. Účastníci řízení nemají námitek proti vydání kolaudačního souhlasu, nebo dokladu prokazující povolení k užívání dokončené stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, nebo povolení k předčasnému užívání stavby.

Datum zahájení přejímacího řízení : 4.7.2018

Datum ukončení přejímacího řízení : 4.7.2018

	Jméno a příjmení	Organizace	Podpisy
Zástupci dodavatele	Pavel Vintera	RISL s.r.o. - technik PZ	
Zástupci investora	Šárka Pichová	technik MČ Praha-Libuš	
Zástupci provozovatele	Jaroslav Vnuk	PPD,a.s. - technik OSDS	
Ostatní účastníci řízení			

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Plynárenská, a. s.
Praha, PSČ 145 08